

VKF Brandschutzanwendung Nr. 12497

Gruppe 224	Fugenabdichtungen	
Gesuchsteller	Merz&Benteli AG Freiburgstrasse 616 3172 Niederwangen/Bern Schweiz	
Hersteller	Merz&Benteli AG 3172 Niederwangen/Bern Schweiz	
Produkt	GOMASTIT FIRESIL 90	
Beschrieb	Fugenfüllung aus PUR-Rundschnur, Fugenabschluss mit GOMASTIT FIRESIL 90, Bmax=33mm, Hmin=100mm	
Anwendung		
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3404/1020-3' (19.12.2000)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: S 90	
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	09.11.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	09.11.2011	

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 12497

Groupe 224	Etanchéifications de joints	
Requérant	Merz&Benteli AG Freiburgstrasse 616 3172 Niederwangen/Bern Schweiz	
Fabricant	Merz&Benteli AG 3172 Niederwangen/Bern Schweiz	
Produit	GOMASTIT FIRESIL 90	
Description	Remplissage en cordon de PUR, fermeture avec GOMASTIT FIRESIL 90, Bmax=33mm, Hmin=100mm	
Utilisation		
Documentation	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3404/1020-3' (19.12.2000)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90	
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	09.11.2016	
Remplace l'attestation du	09.11.2011	
		Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

